Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.



DOUT COM	Digital Out Common
DOUT 1	Digital Out 1
DOUT 2	Digital Out 2
DOUT 3	Digital Out 3

Breaking capacity signal relays DOUT 1 - DOUT 3 24VDC/100mA

DIN GND	Digital In GND
DIN 1	Digital In 1
DIN 2	Digital In 2
DIN 3	Digital In 3

+24VDC 15mA

AOUT-	Analog Out-
AOUT+	Analog Out+

L	Power Connector L
N	Power Connector N
⏚	PE Screw connection

All customer signals shielded

Terminal plan shows the actuator in intermediate position, switches are not actuated.

				Datum	2019-12-12
02	733/09	2019-12-12	Roe	Bearb.	Roemer
01	733/09	2019-11-04	Roe	Gepr.	Meyer
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Meyer

auma®
AUMA Riester GmbH & Co. KG

TPCP00A1A1A100000

Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer

Projekt

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.



				Datum	2019-12-12
02	733/09	2019-12-12	Roe	Bearb.	Roemer
01	733/09	2019-11-04	Roe	Gepr.	Meyer
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Meyer

AUMA Riester GmbH & Co. KG

TPCP00A1A1A100000

Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer

Projekt